Agence Régionale de Santé
Bourgogne-
Franche-Comté
Direction de la Santé Publique
Unité Territoriale Santé
Environnement de Côte d'Or

Contrôle sanitaire des EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Dijon, le 28 avril 2020

MADAME LE MAIRE
MAIRIE DE VILLY EN AUXOIS
1 place du Souvenir

21350 VILLY EN AUXOIS

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé à la diligence de l'Agence Régionale de la Santé dans le cadre suivant :
CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRETE PREFECTORAL

SESAM, R. VILLY EN A

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00144851	
Unité de gestion		0236	SESAM, R. VILLY EN A
Installation	UDI	001821	SESAM, R. VILLY EN A
Point de surveillance	P	0000002201	BOURG
Localisation exacte	EPICERIE		
Commune	VILLY-EN-AUXOIS		

Prélevé le : mercredi 08 avril 2020 à 11h20
par : LDCO - MANON MATULA
Type visite : D1
Type d'eau: T
Motif : CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRET

Mesures de terrain

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de l'eau	18,0 °C				25,00
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION					
Chlore libre	0,08 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,12 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

Analyse effectuée par : LABORATOIRE DEPARTEMENTAL DE LA COTE D'OR, DIJON 2101
Type del'analyse : D1N Code SISE de l'analyse : 00145686 Référence laboratoire : 20040700747801

	Résultats	Limites de qualité inférieure	Limites de qualité supérieure	Références de qualité inférieure	Références de qualité supérieure
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES					
Aspect (qualitatif)	0				
Couleur (qualitatif)	0				
Odeur (qualitatif)	0				
Saveur (qualitatif)	0				
Turbidité néphélométrique NFU	<0,50 NFU				2,00
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL					
Température de mesure du pH	20,1 °C				

Agence Régionale de Santé
Bourgogne-
Franche-Comté
Direction de la Santé Publique
Unité Territoriale Santé
Environnement de Côte d'Or

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualité	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE						
pH	7,4	unité pH			6,50	9,00
MINERALISATION						
Conductivité à 25°C	484	µS/cm			200,00	1100,00
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,01	mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	19,8	mg/L		50,00		
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	0	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0	n/(100mL				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0	n/(100mL				0
Entérocoques /100ml-MS	0	n/(100mL		0		
Escherichia coli /100ml - MF	0	n/(100mL		0		

INFORMATION DU PUBLIC: les résultats du contrôle sanitaire doivent être affichés dans les mairies dans les 2 jours après réception (art D 1321-104 du Code de la Santé publique).
ARS Bourgogne-Franche-Comté - Le Diapason - 2 place des Savoirs - CS 73535 - 21035 DIJON Cedex - Tél : 03.80.41.97.48 - mel: ars-bfc-dsp-se-21@ars.sante.fr
Laboratoire Départemental de la Côte-d'Or - Conseil Départemental - 2 ter, rue Hoche - BP678 - 21017 DIJON Cedex - Tél : 03.80.63.67.70 - Fax : 03.80.43.54.52

Agence Régionale de Santé
Bourgogne-
Franche-Comté
Direction de la Santé Publique
Unité Territoriale Santé
Environnement de Côte d'Or

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00144851)

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour le directeur général,

La responsable de l'unité territoriale
santé-environnement de Côte d'Or
Marie Alix VOINIER